

АО "Хабаровская горэлектросеть"

показатели надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 2020-2024

Показатель	Значение показателя, годы:				
	2020	2021	2022	2023	2024
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saidi}), час.	0,78790	0,77608	0,76444	0,75298	0,74168
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saifi}), шт.	0,35263	0,34734	0,34213	0,33700	0,33194
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($\Pi_{тпр}$)	1	1	1	1	1