

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ОАО "Хабаровская  
горэлектросеть"

\_\_\_\_\_ А.Ю.Соколов

**БЛОК-СХЕМА**  
**«Требования нормативно-технической документации**  
**к организации учета электроэнергии»**

| Уровень<br>напряжения, кВ |       | Физическое лицо с<br>присоединенной мощностью,<br>кВА |       | Юридическое лицо с<br>присоединенной мощностью,<br>кВА |       |
|---------------------------|-------|---|-------|--|-------|
|                           |       | < 670   | ≥ 670 | < 670  | ≥ 670 |
| «НН»                      | ≤ 0.4 | ФЛ-1  |       | ЮЛ-1   |       |
| «СН-2»                    | 6-10  | ФЛ-2  | ФЛ-3  | ЮЛ-2   | ЮЛ-3  |
| «СН-1»                    | 35    |   |       |  |       |
| «ВН»                      | ≥ 110 | *   | *     | *  | *     |

Требования к местам установки приборов учета, схемам подключения и метрологическим характеристикам приборов учета для позиций «ФЛ-1», «ФЛ-2», «ФЛ-3», «ЮЛ-1», «ЮЛ-2», «ЮЛ-3» приведены в соответствующих типовых формулировках из «Списка требований нормативно-технической документации к организации учета электроэнергии».

Начальник Службы коммерческого учета

О. В. Парамонов